



サイズ	PT検子	D	t	f	g	c	H	ボルト本数
150×15	1/2"	290	20	3	204	247	19	6
150×20	3/4"	290	20	3	204	247	19	6
150×25	1"	290	20	3	204	247	19	6
150×32	1・1/4"	290	20	3	204	247	19	6
150×40	1・1/2"	290	20	3	204	247	19	6
150×50	2"	290	20	3	204	247	19	6
150×65	2・1/2"	290	20	3	204	247	19	6
150×80	3"	290	20	3	204	247	19	6
150×100	4"	290	20	3	204	247	19	6
150×125	5"	290	20	3	204	247	19	6

サイズ	PT検子	D	t	f	g	c	H	ボルト本数
200×15	1/2"	342	21	3	256	299	19	8
200×20	3/4"	342	21	3	256	299	19	8
200×25	1"	342	21	3	256	299	19	8
200×32	1・1/4"	342	21	3	256	299	19	8
200×40	1・1/2"	342	21	3	256	299	19	8
200×50	2"	342	21	3	256	299	19	8
200×65	2・1/2"	342	21	3	256	299	19	8
200×80	3"	342	21	3	256	299	19	8
200×100	4"	342	21	3	256	299	19	8
200×125	5"	342	21	3	256	299	19	8
200×150	6"	342	21	3	256	299	19	8

表面処理
 ・ 鑄放し (黒)
 ・ 溶融亜鉛メッキ (白) JISH8641 1種B HDZB
 ・ エポキシ樹脂塗装 JIS G5528

-	-	FC200	-			
番号	部品名	材質	個数	備考		
名称				承認	02.12.24	Z. Kito
異径上水道管フランジ				検図	02.12.24	S. Kito
				製図	02.12.24	Y. T
株式会社大阪継手バルブ製作所				TV-FI-2		